

Nasz znak: **GPI.271.1.18.2013**

Nowy Targ, dnia 26 lipca 2013r.

**WG ROZDZIELNIKA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Roboty remontowe budynku remizy OSP w Knurowie**”  
**BZP Nr 144013-2013 z dn. 16.07.2013r.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Zapytanie 1:**

1. poz. 2.19 proszę o zmianę jednostki ze szt. na 100 szt.
2. poz. 2.20 proszę o zmianę jednostki z m2 na 100 m2.
3. poz. 2.39 montaż prefabrykowanych rynien dachowych...- czy w pozycji należy uwzględnić dostawę nowych rynien czy przyjąć ponowny montaż rynien z poz. 2.35.
4. w opisie do projektu technicznego jest mowa o istniejących parapetach betonowych czy z uwagi na powstanie w tym miejscu mostków cieplnych nie należałoby zdemontować tych parapetów. jeżeli tak to proszę o dodanie pozycji.
5. poz. 7.1 proszę o podanie z czego ma być wykonana tablica informacyjna i jakie posiadać wymiary.
6. poz. 4.1 proszę o informację czy wymieniane drzwi do świetlicy mają być drzwiami zewnętrznymi wykonanymi jako pełne czy z przeszkleniem ( góra szyba a dołem panel).
7. poz. 3.1 - przyjęto wykonanie cokołu z płytek GRES na zaprawie Ceresit CM11, wg. dokumentacji technicznej powinny być cokoł z imitacji kamienia , proszę o korektę opisu pozycji.
8. poz. 6.3,6.4 proszę o zamieszczenie schematu tablic lub wyposażenia, brak danych w projekcie.

**Odpowiedź 1:**

- Ad. 1. Należy przyjąć 20 szt. lub zmienić jednostkę na 100 szt.
- Ad. 2. Należy przyjąć 20 m2 lub zmienić jednostkę na 100 m2
- Ad. 3. Wykonawca uwzględni dostawę nowych rynien.
- Ad. 4. Inwestor nie przewiduje demontażu parapetów betonowych, dlatego należy je pozostawić.
- Ad 5. Pozycja dotyczy tablicy o formacie A3, informującej o dofinansowaniu zadania w ramach „konkursu małopolskie remizy 2013”. Treść w formie niezmywalnego kolorowego druku (system typu dibond) zostanie wykonana zgodnie ze schematem określonym przez Urząd Marszałkowski w ramach konkursu.
- Ad. 6. Wykonawca wyceni drzwi pełne.
- Ad. 7. Wykonawca wyceni płytki.
- Ad.8. Zamawiający przekazuje zestawienie materiałów:

| L.p. | Materiał                                  | Producent | Ilość  |
|------|---|-----------|--------|
| 1.   | Złącze ZPP-01/3 F                         | RPE Biel  | 3 szt  |
| 2.   | Obudowa + DPX 160                         |           | 1 kom. |
| 3.   | Rozdzielnia RP 24                         | Hager     | 3 szt  |
| 4.   | Wyłącznik różnicowo prądowy RCCB 40A/30mA | Hager     | 3 szt  |
| 5.   | Wyłącznik nadmiarowo prądowy MB 125       | Hager     | 12 szt |
| 6.   | Wyłącznik nadmiarowo prądowy MB 116       | Hager     | 5 szt  |
| 7.   | Wyłącznik nadmiarowo prądowy MB 332       | Hager     | 6 szt  |
| 8.   | Przewód Lgy 16mm <sup>2</sup>             |           | 40 mb  |
| 9.   | Przewód Lgy 10mm <sup>2</sup>             |           | 150mb  |



Mając na uwadze zakres powyższych wyjaśnień oraz czas jaki pozostał do dnia składania ofert Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert pozostaje niezmienny:

**31 lipca 2013r. godz. 12<sup>00</sup>.**

Termin otwarcia ofert pozostaje niezmienny:

**31 lipca 2013r. godz. 13<sup>00</sup>.**

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część dokumentacji przetargowej GPI.271.1.18.2013.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji zgodnie z art. 27 ust. 2. i przesłanie na nr faxu (018) 266-21-52 lub pocztę e-mail: [przetargi@ugnowytarg.pl](mailto:przetargi@ugnowytarg.pl).

