

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Modernizację istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum w Krempachach**” BZP Nr 367742-2013 z dn. 11.09.2013r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie 1:

Prosimy o zajęcie stanowiska, czy z takimi rozwiązaniami technicznymi, zawartymi w załączniku możemy uczestniczyć w Państwa przetargu. Przesyłam Państwu informacje o możliwości nie usuwania kotła olejowego, ale wymianie palnika w tym kotle na palnik pelletowy. Kocioł pozostaje bez zmiany. Nie ma konieczności prowadzenie nowych instalacji, lub też zmian w istniejących. Pozwoli to wykonać inwestycję dużo taniej. Po wykonaniu przez nas modernizacji otrzymujecie Państwo zwrot wydatkowanych środków w 80% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Mam nadzieję, że będę mógł złożyć swoją ofertę i uczestniczyć w przetargu dotyczącym: Modernizacji istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum w Krempachach.

Odpowiedź 1:

Zakres przedmiotu zamówienia, który należy wykonać został określony przez załączony do dokumentacji przetargowej projekt. Założenia projektowe zakładają wymianę kotła olejowego na nowy kocioł na bio-masę. Tak dobrany zakres prac związany jest także ze stopniem zużycia kotłów, których wiek eksploatacji wynosi 13 lat.

Ponadto zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu punkt II.1.8) oraz zgodnie z zapisami rozdziału 3 pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych** (art. 83, ust. 1 upzp). Zamawiający nie przewiduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ani treści SIWZ w tym zakresie.

Mając na uwadze zakres powyższych wyjaśnień oraz czas jaki pozostał do dnia składania ofert Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert pozostaje niezmienny: **26 września 2013r. godz. 12⁰⁰.**

Termin otwarcia ofert pozostaje niezmienny: **26 września 2013r. godz. 13⁰⁰.**

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część dokumentacji przetargowej GPI.271.1.32.2013.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji zgodnie z art. 27 ust. 2. i przesłanie na nr faxu (018) 266-21-52 lub pocztę e-mail: przetargi@ugnowytarg.pl.

