


SŁUP ŻELBETOWY S1 65X35

skala 1:20



10Ø16 L=4700




1 10Ø16 L=6250

4 10Ø16 L=2250

Stopa fundamentowa ST1  
wg rys. K-1

- UWAGI:
- Należy wykonać 5 szt. słupa S1
  - Pozycje 4 należy zamontować przy wyk. żelbet. stop fundamentowych wg rys. K-1 i K-1/1

PRZEKRÓJ A-A  
skala 1:10



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ  
1 SZT. SŁUPA ŻELBETOWEGO S1 65X35

NUMER PRETA	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [SZTUK]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [mb]	
				St1SX Ø6	34GS Ø16
1	Ø16	6,25	10	---	62,50
1a	Ø16	4,70	10	---	47,00
2	Ø6	1,44	104	149,76	---
3	Ø6	1,44	52	74,88	---
4	Ø16	2,25	10	---	22,50
5	Ø16	1,80	84	---	151,20
RAZEM [m]				224,64	283,20
MASA 1 m PRETA [kg/m]				0,222	1,58
MASA WG ŚREDNIC kg				49,87	447,45
MASA OGÓŁEM [kg]				497,32	

BETON: XC3 (C25/30)  
STAŁ ZBROJ.:  
ZBROJENIE GŁ.: 34GS

Masa stali dla jednego słupa S1 - 497,32 kg  
Masa stali dla 5szt. słupa S1 - 2486,60 kg

Aleksandra Bażyńska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKOM" Pracownia: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Berlińskiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kowal@interia.pl				<b>"PROKOM"</b>			
INWESTOR				URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9			
INWESTYCJA				BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ			
OBJEKT				SALA GIMNASTYCZNA Pyzówka, UL. Władysława Orkana, NR.DZ. 2015/1			
TYTUŁ WYKRAJU				Słup żelbetonowy S1 65x35			
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ	WYKONAŁ	POW.	DATA	PROJEKT WYKONAWCZY		
	Inż. Władysław Bażyński	206/86/Op		09.2011			
OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	WYKONAŁ	POW.	DATA	BUDOWA KONSTRUKCJA		
	Inż. Michał Pałuszki	244/87/Op		09.2011	SKALA 1:20		
OPRACOWAŁ				DATA	WYKONANO		
mgr Inż. Marek Korub				09.2011	K-2/2		