

SŁUP ŻELBETOWY S4 65X35

skala 1:20

65

1a 10ø16 L=6000

1 10ø16 L=6250

Płyta żelbetowa monol. gr 23 cm
zbr. 2 x siatka ø12 10x10 cm

200

559

1163

4 10ø16 L=2250

1610

640






UWAGI:

1. Należy wykonać 1 szt. słupa S4
2. Pozycję 4 należy zamontować przy wyk. żelbet. stop fundamentowych wg rys. K-1 i K-1/1

Poziom żelbetowych
ścian fundamentowych

PRZĘKRÓJ A-A

skala 1:10



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
1 SZT. SŁUPA ŻELBETOWEGO S4 65X35

NUMER PRETA	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [SZTUK]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]	
				ST1SX Ø6	34GS Ø16
1	Ø16	6,25	10	---	62,50
1a	Ø16	6,00	10	---	60,00
2	Ø6	1,44	120	172,80	---
3	Ø6	1,44	60	86,40	---
4	Ø16	2,25	10	---	22,50
5	Ø16	1,80	42	---	75,60
6	Ø16	1,60	6	---	9,60
7	Ø16	1,40	6	---	8,40
8	Ø16	1,80	42	---	75,60
RAZEM [m]				259,20	314,20
MASA 1 m PRETA [kg/m]				0,222	1,58
MASA WG ŚREDNIC kg				57,54	496,44
MASA OGÓŁEM [kg]				554,00	

BETON: XC3 (C25/30)
STAŁ ZBROJ.:
ZBROJENIE GŁ.: 34GS

Masa stali dla jednego słupa S4 - 554,00 kg

Stopa fundamentowa ST1
wg rys. K-1

Aleksandra Bagińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.apol@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Berlińskiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwb@interia.pl			"PROKON"		
INWESTOR			URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9		
INWESTYCJA			BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ		
OBIEKT			SALA GIMNASTYCZNA Pyżówka, UL. Władysława Orkana, NR.DZ. 2015/1		
TYTUŁ RYSUNKU			Słup żelbetowy S4 65x35		
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: Inż. Władysław Bagiński	WYKONAŁ: 206/86/Op	POZIOMY DATA 09.2011	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	
	SPRAWDZIŁ: Inż. Michał Palusiński	WYKONAŁ: 244/87/Op	POZIOMY DATA 09.2011	STADIUM KONSTRUKCJA SALA 1:20	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Stefan Korchanek mgr inż. Marcin Korub		POZIOMY DATA 09.2011	WYKONAŁ: K-2/5	