
ZAW KUL
dn 32
24000 W
dn 35×1.5 A
Q 24000
ASV-I
dn 32 n 2.2
Zawór regulacyjny
dostawa z SWO
dn 15
Aparat grzewczo-went. SW02
ZAW KUL
dn 20
9000 W
Aparat grzewczy SW02
3‰
dn 35×1.5 A
Zawór regulacyjny
dostawa z SWO
dn 15
ASV-I
dn 20 n 1


ZAW KUL
dn 32
p.A
24000 W
Aparat grzewczo-went. SW02
dn 35×1.5 A
Q 24000
dn 42×1.5 A
Zawór regulacyjny
dostawa z SWO
dn 15
ASV-I
dn 32 n 1.4
9000 W
Aparat grzewczy SW02
3‰
Zawór regulacyjny
dostawa z SWO
dn 15
ASV-I
dn 20 n 3.2
dn 22×1 A
Q 9000
dn 22×1 A
Q 9000
+ 0.00
19500W
Zawór regulacyjny
dostawa z SPS-3
ASV-I
dn 25 n 3,2
dn 28×1.5 A
Q 19500
- 3.40


9000 W
Aparat grzewczy SW02
3‰
Zawór regulacyjny
dostawa z SW0
dn 15
ASV-I
dn 20 n 1.1
dn 22X1 A
Q 9000
dn 28X1.5 A
3‰
dn 28X1.5 A


p.A
dn 42×1.5 A
dn 42×1.5 A
dn 54×2 A
ZAWKUL
dn 50
H=2.29m V=4,18m3/h
Q=94500W
ZAWKUL
dn 50
ZAWKUL
dn 50
- 0.45
- 1.70

Aleksandra Bagińska
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"
"PROKON"
Pracownie:
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl

INWESTOR

URZĄD GMINY W NOWYM TARGU
NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9

INWESTYCJA

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

OBIEKT

SALA GIMNASTYCZNA
Pyzówka, UL.Władysława Orkana, NR.DZ. 2015/1

TREŚĆ RYSUNKU

ROZWINIECIE INSTALACJI NAGRZEWNIC

SANITARNA	PROJEKTOWAŁ: mgr inz. J. Sobczak	NR UPRAWNIEŃ 113/91/Op.	PODPIS	DATA 05.2012	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
	SPRAWDZIŁ: Inz. Z. Kosniewski	NR UPRAWNIEŃ 205/88/Op	PODPIS	DATA 05.2012	BRANŻA SANITARNA SKALA ----
OPRACOWAŁ			PODPIS	DATA	NR RYSUNKU S-9

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.