



Legenda:

- Kco - kocioł c.o. Q=300kW , z palnikiem gazowym
- Pk - pompa kotłowa
- NC - naczynie ciśnieniowe
- Sh - sprzęgło hydrauliczne
- Zm - zawór mieszający
- Pco1 - pompa obiegowa c.o. (szkoła)
- Pco2 - pompa obiegowa c.o. (sala sportowa)
- Pw - pompa obiegowa nagrzewnic wentylacyjnych
- Pcw - pompa obiegowa układu cwu
- Pcyrk - pompa cyrkulacyjna cwu
- Zcwu - zasobnik cwu , V=400dm³
- ZB1 - zawór bezpieczeństwa
- ZB2 - zawór bezpieczeństwa
- PI - manometr tarczowy
- TI - termometr tarczowy
- Fs - filtr siatkowy
- Ctz - czujnik temperatury zewnętrznej
- Ct - czujnik temperatury

Aleksandra Bagińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" "PROKON" Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl					
INWESTOR URZĄD GMINY W NOWYM TARGU NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9					
INWESTYCJA BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ					
OBIEKT SALA GIMNASTYCZNA Pyzówka, UL. Władysława Orkana, NR.DZ. 2045/1					
TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT KOTŁOWNI					
SANITARNA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. J. Sobczak	NR UPRAWNIEN 113/91/Op.	PODPIS	DATA 05.2012	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
	SPRAWDZIŁ: inż. Z. Kosniewski	NR UPRAWNIEN 205/88/Op	PODPIS	DATA 05.2012	BRANŻA SANITARNA SKALA ---
OPRACOWAŁ			PODPIS	DATA	NR RYSUNKU S-10

WZGLĘDNE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.