



UWAGA:
RURY UKŁADAC NA PODSYPCIE PŁASKOWEJ
GRUBOŚCI 15CM I OBSYPAC PIASKIEM DO
WYSOKOŚCI 30 CM PONAD WIERZCH RURY.

				P.P. "BIPRODAG 1" Głiwice
Data	Wykonali	Poprowadzi	Sprząkali	
06.2010r	06.2010r	06.2010r	06.2010r	
Podpis	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.	
Nazwisko	D.Rutkowska	B.Gazda	M.Wygunowska	
Nr upraw.		462/87	378/79	
Forma	Gmina Nowy Targ, ul. Bohutowa 9 Pracownia wodociągów i kanalizacji w Głiwicach, ul. 1500-pracowników pod kierownictwem S.P. w Opatowku			PW
	Nowy Targ kosztowało to za darmo i 120% procentami pod kierownictwem S.P. w Opatowku.			
Podziałka	Czyść: budowlana			Nr rysunku
1:100/500	PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU PE-D110			