

MAŁOPOLSKI ZARZĄD
MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Krakowie
Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu
Rejon Nadzoru Urządzeń w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Ludzimmerska 34a
tel./fax (018) 266 30 77

Nowy Targ, dnia: 26.05.2010r

Nasz znak: DIN-RNU NT-43-20/10

BIPROMAG 1 Sp. z o.o.
ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu Rejon Nadzoru Urządzeń w Nowym Targu w odpowiedzi na pismo znak DP/287/280/2010 z dnia 4 maja 2010r. w sprawie wydania warunków technicznych przekroczenia projektowanym wodociągiem PE Ø110 potoku Czerwonka w miejscowości Czerwonka nie wnosi uwag do lokalizacji przekroczeń.

Przejścia wodociągiem należy wykonać najlepiej przewiertem, bez rozkopywania, pod dnem potoku na głębokości min. 1,0m w rurach ochronnych.

W przypadku uszkodzenia skarp i dna potoku należy je zabezpieczyć przed skutkami erozji brukiem kamiennym lub elementami betonowymi.

Wszelkie roboty należy wykonywać przy niskich stanach wód w potoku.

Na przekroczenia należy uzyskać pozwolenie wodno prawne.

KIEROWNIK
Rejonu Nadzoru Urządzeń
mgr inż. Zofia Kozłak

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a