



- UWAGA:**
- INSTALACJA GRZEWICZA WYKONANA Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH W TECHNOLOGII INSTALACJI FRANKISAN ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY POŁĄCZEŃ ZPRĄSKOWANYCH. W KOTŁOWNI Z RUR STALOWYCH PRZEWODOWYCH BEZ SZNU Z INNĄ WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
  - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEKENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
  - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWODZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
  - PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ PO WIERZCHU SCIAN
  - ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NA PIONACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
  - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWODZAJĄCE ORAZ PIONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z POLIETYLENU
  - PODEJŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENOWEJ
  - ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROMADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGACJE PRZEKROJÓW PVC
  - WSZYSTKIE ROBÓTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBÓTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEWODOWYCH".
  - OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

|   |  |                  |  |
|---|--|------------------|--|
| OBIEKT BUDOWANY:  |  |                  |  |
| ROZBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLIKUSZOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLĘ, BIBLIOTEKĘ I ŚWIECIELCĘ |  |                  |  |
| INWESTOR:   |  |                  |  |
| GMINA NOWY TARG, UL. BULWAROWA 3, 34-400 NOWY TARG  |  |                  |  |
| LOKALIZACJA:  |  |                  |  |
| KLIKUSZOWA, DZIAŁKA NR EWID. NR 51283   |  |                  |  |
| Tytuł:  |  |                  |  |
| INSTALACJE GRZEWICZE  |  |                  |  |
| PROJEKT:  |  | SKALA:           |  |
| ROZWINIĘCIE INSTALACJI GRZEWICZEJ   |  | -                |  |
| POSIADANIE INSTALACJI ZNIADA  |  | SPRACZOWNY       |  |
| UPR. NR. 104/0158/POSO.04   |  | ZD. JAN W. PROSZ |  |
| INSTALACJE I SIECI SANITARNE  |  | UPR. NR. 67/2003 |  |
|   |  | DATA: 04-2013    |  |