



UWAGA:

- INSTALACJA GRZEWCZA WYKONANA Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH W TECHNOLOGII NP KISTAL-C. FIRMY KISAN ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY POŁĄCZEŃ ZAPRASOWANYCH, W KOTŁOWNI Z RUR STALOWYCH PRZEWODOWYCH BEZ SZWU
- PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRAĆCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYMI WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
 - PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN
 - ODPWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NA PIONACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
 - GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE ORAZ Piony NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z POLSSTYWNEJ PIANKI POLIURETANOWEJ W POWŁOCIE PŁOC
 - PODEJŚCIA IZOLOWANE OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENOWEJ
 - ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGNACJE /PRZEROŁ POD STROPAMI/
 - WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II, ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH",
 - OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

OBERTE BUDOWLANE: ROZBÍORKA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKÓŁ Y PODSTAWOWEJ W KLIKUSZOWEJ WRAZ ZĘ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLĘ, BIBLIOTEKĘ I ŚWIETLICĘ	
INWESTOR: GMINA NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG	
LOKALIZACJA: KLIKUSZOWA, DZIAŁKA NR EWID. NR 5128/3	
TEMAT: INSTALACJE GRZEWCZE	
RYSMER: RZUT PARTERU	SKALA 1:100
PROJEKTANT: inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR. MAP/0158/POOS/04	SPRACZUJĄCY: inż. JAN JAROSZ UPR. NR. 6712003
INSTALACJE I SIECI SANITARNE	
DATA 04-2013	