



UWAGA:

- INSTALACJA GRZEWCA WYKONANA Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH W TECHNOLOGII NP KISTAL-C FIRMY KISAN ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY POŁĄCZEŃ ZAPRASOWANYCH, W KOTŁOWNI Z RUR STALOWYCH PRZEWODOWYCH BEZ SZWU
- PRZY ROZPROWADZANIU PRZEWODÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE KOLIZJE PRZEWODÓW Z INNYM WYPOSAŻENIEM INSTALACYJNYM BUDYNKU
- PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ BEZ NARUSZANIA GŁÓWNYCH ELEKENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWDZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
- PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI NALEŻY PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN
- ODPWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NA PIONACH ORAZ PRZY GRZEJNIKACH
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWDZAJĄCE ORAZ PIONY NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z POLIETYLENU I PIANKI POLIURETANOWEJ W POWŁOCIE PVC
- ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZE KONDYGNACJE /PRZEKROJ POD STROPAMI/
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II, ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH",
- OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

OBJEKT BUDOWANY: ROZBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLIKUSZOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLĘ, BIBLIOTEKĘ I ŚWIECZNICĘ			
INWESTOR: GMINA NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9, 34-400 NOWY TARG			
LOKALIZACJA: KLIKUSZOWA, DZIAŁKA NR EWID. NR 5128/3			
TEMAT: INSTALACJE GRZEWcze			
RYSYNIEK: RZUT PIĘTRA	SKALA 1:100	NR RYSUNKU G3	
PROJEKTANT: inż. STANISŁAW ŻWUDA UPR. NR. MAP/0158/POOS/04	SPRAWDZAJĄCY: inż. JAN JAROSZ UPR. NR. 67/2003		
INSTALACJE I SIECI SANITARNE		DATA 04-2013	