

Nasz znak: **GPI-ZPI.271.1.11.2015**

Nowy Targ, dnia 15 lipca 2015r.

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „**Roboty remontowe budynku remizy OSP w Morawczynie**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 164632-2015 z dn. 03.07.2015r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie 1:

1. ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O DOŁĄCZENIE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
2. PROSIMY O DOŁĄCZENIE SCHEMATU BRAMY GARAŻOWEJ, ORAZ OKREŚLENIE CZY MA TO BYĆ BRAMA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM?
3. PROSZĘ O SPRECYZOWANIE – MONTAŻ OPRAW LEDOWYCH?
4. PROSZĘ O SPRECYZOWANIE – OSŁONY OKIEN FOLIĄ POLIETYNOWĄ?
5. PROSZĘ O SPRECYZOWANIE – WYKONANIE TABLICZKI INFORMACYJNEJ?
6. PROSZĘ O USTOSUNKOWANIE SIĘ DO WSP. OKIEN. W PRZEDMIARZE JEST WSP. 0,7 – czy dotyczy to tylko szyby czy całego okna?

Jeśli dotyczy to całego okna to na podstawie analizy rynku producenci deklarują swoje produkty na współczynnik $U=0,9$ W/m²k lub wyższy. Czy możliwa jest zmiana współczynnika U na $U=0,9$ W/m²k lub wyższy dla okna?

Odpowiedź 1:

1. Zamawiający załącza rysunki elewacji, na których stolarka jest przedstawiona. Wymiary i specyfikacja określona została w Załączniku Nr 3 – przedmiar robót do SIWZ.
2. Wykonawca wyceni bramę garażową segmentową w wersji automatycznej.
3. Wykonawca wyceni oprawy do sal np. LED AMOS lub równoważne.
4. Wykonawca wyceni zabezpieczenie okien przy obróbce szpalet.
5. Tablica informacyjna o formacie A3, informująca o dofinansowaniu zadania w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2015”. Treść w formie niezmywalnego kolorowego druku (system typu dibond) zostanie wykonana zgodnie ze schematem określonym przez Urząd Marszałkowski w ramach konkursu.
6. Współczynnik odnosi się do szyb.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert oraz zakres powyższych wyjaśnień i zmian, które nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ oraz nie zmieniają zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert pozostaje niezmienny:

20 lipca 2015r. godz. 12⁰⁰.

Termin otwarcia ofert pozostaje niezmienny:

20 lipca 2015r. godz. 13⁰⁰.

Niniejsze wyjaśnienie i zmiana stanowi integralną część dokumentacji przetargowej GPI-ZPI.271.1.11.2015.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji zgodnie z art. 27 ust. 2. i przesłanie na nr faxu (018) 266-21-52 lub pocztą e-mail: przetargi@ugnowytarg.pl.

Załączniki:

Załącznik Nr 1, 2, 3 i 4 – rysunki elewacji.



Gmina Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

tel.: +48 18 26 636 34

fax.: +48 18 26 621 52

wojt@ugnowytarg.pl

www.ugnowytarg.pl