



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TARGU

PSSE-NHK-431-481-3/19

Nowy Targ, dnia 04.12.2019r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO

Szkoła Podstawowa Harkłowa

z dnia 04.12.2019r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu lokalnego Szkoła Podstawowa Harkłowa, że w dniu 04.12.2019r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody z dnia 04.12.2019r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 02.12.2019r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- liczba bakterii grupy coli – 6 jtk/100ml

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz kontynuacji działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TARGU
mgr Ewa Maria Kampecka
p.o. Zastępcy Powiatowego Inspektora Sanitarnego